

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 24

Pismo: PWiK.271.2.2017/O2

Morąg dnia: 04.07.2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY

spostowanie do

ODPOWIEDZI NR1

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego**, na:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy drogą wojewódzką a ulicą Wróblewskiego w Morągu-III i IV etap uzbrojenia

Treść pytania była następująca :

1. Czy zbiornik dla zabudowy tłoczni ścieków w etapie III i IV mają być wykonane z polimerobetonu jako jednorodne i szczelne zgodnie z zapisami w STWiOR pkt 2.1.7 etap III i IV?

Zamawiający w dniu 04.07.2017 zamieścił odpowiedź nr 1:

Ad1. Zbiorniki do zabudowy z betonu B-45 o wym. etap III = 2500/5000, etap IV= 2500/6460

a powinno być:

Ad1. Zbiorniki do zabudowy z polimerobetonu o wym. etap III = 2500/5000, etap IV= 2500/6460

Zamawiający